

**Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj**

Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, IČ 75046962  
telefon: +420 950 179 400, fax: +420 950 179 401, e-mail: stredni.cechy@suip.cz, ID: nhtefdc

---

č.j.: 22233/4.42/15-1  
sp.zn.: I4-2015-2969

**PROTOKOL O KONTROLE**

provedené podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 22.12.2015, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu.

Zahájení kontroly bez přítomnosti kontrolované osoby bylo oznámeno kontrolované osobě dne: 1.12.2015.

**Kontrolu vykonal inspektor:**

Roman Trefný, průkaz inspektora č. 001356 - inspektor

**Kontrolovaná osoba:**

**Základní škola, Praktická škola, Dětský domov a Školní jídelna, Ledce 55**

Sídlo: Ledce 55, Ledce, 273 05

IČ: 48706302

(dále jen „kontrolovaná osoba“)

**Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:**

Mgr. Roman Pejša, zástupce kontrolované osoby

Kontrola byla provedena dne: 22.12.2015

kontrolované pracoviště: DĚTSKÝ DOMOV, LEDCE (OIP 4)

adresa: 55, 273 05 Ledce

na pracovišti: ZŠ, PŠ, DD, ŠJ, LEDCE - Hlavní provozovna

na adrese: 55, 273 05 Ledce

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: kontrola Místního provozního řádu a provozního deníku kontrolované plynové kotelny III.kategorie dne 22.12.2015.

Kontrolované období: 2015

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

**Předmět kontroly:**

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
  - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
  - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

**Doklady předložené ke kontrole:**

1. Zřizovací listina - KOPIE
2. Jmenování do funkce - KOPIE

**Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:**

Kontrola byla zahájena dne 22.12.2015, způsobem předložením služebního průkazu inspektora.

Na pracovišti byly zjištěny tyto fyzické osoby:

pan Mgr. Roman Pejša - ředitel Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy Ledce, příspěvkové organizace

Bylo kontrolováno odstranění nedostatků z protokolu o kontrole, ze dne 16.7.2015, č.j.: 11819/4.42/15-1 sp.zn.: I4-2015-1780

Kontrolní zjištění:

1.  
Kontrolovaná osoba v době kontroly předložila provozní deník kontrolované plynové kotelny III. kategorie Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy Ledce, příspěvkové organizace, Ledce 55, 273 05 Ledce, ten ale neodpovídá požadavkům pro vedení provozního deníku dle pokynů Místního provozního řádu, podle bodu 1.5 se záznamy zapisují denně. Kontrolovaná osoba nevede záznamy v provozním deníku o víkendech v kontrolovaném období roku 2015 od 1. 1. 2015 do 14. 7. 2015. Kontrolovaná osoba tím nesplnila povinnost vyplývající z ustanovení - § 4 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
- § 13 odst. 2 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- toto bylo odstraněno, kontrolovaná osoba tyto provozní údaje již pravidelně zapisuje. V předloženém provozním deníku kontrolované kotelny III. kategorie jsou již tyto údaje zapsány.

2.  
Kontrolovaná osoba předložila v době kontroly Místní provozní řád kontrolované kotelny III. kategorie - Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy Ledce, příspěvkové organizace, Ledce 55, 273 05 Ledce, ten ale svým obsahem v některých pasážích neodpovídá náležitostem pro vypracování provozního řádu. Kontrolovaná osoba nestanovila přesný rozsah zápisů ohledně údajů do provozního deníku, ohledně sledování provozu kontrolované plynové kotelny III. kategorie. Kontrolovaná osoba tím nesplnila povinnost vyplývající z ustanovení  
- § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
- § 10 odst. 3 písm. h) vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- toto kontrolovaná osoba již stanovila přesné údaje. V předloženém Místním provozním řádu a v provozním deníku kontrolované kotelny III. kategorie jsou tyto údaje stanovené a pravidelně zapisovány

3.  
Kontrolovaná osoba předložila v době kontroly Místní provozní řád kontrolované kotelny III. kategorie - Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy Ledce, příspěvkové organizace, Ledce 55, 273 05 Ledce, ten ale svým obsahem v některých pasážích neodpovídá náležitostem pro vypracování provozního řádu. Kdy součástí Místního provozního řádu mají být i návody k obsluze kotelního zařízení, tyto návody kontrolovaná osoba nezpracovala do předloženého Místního provozního řádu. Kontrolovaná osoba tím nesplnila povinnost vyplývající z ustanovení  
- § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
- § 10 odst. 2 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- toto bylo odstraněno. Kontrolovaná osoba tento návod kotelního zařízení již zapracovala do předloženého Místního provozního řádu kontrolované kotelny III. kategorie.

4.  
Při kontrole plynového zařízení bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace, Ledce 55, 273 05 Ledce neprovedla obnovu ochranného nátěru na přívodu plynovodu k fakturačnímu plynoměru BK G16, výr.č.: 0011698-043-09-I, který je umístěn v plynoměrné skříni u venkovní fasádě objektu kotelny, po opravě přívodu plynu, barvou chromová žluť. Kontrolovaná osoba tím porušila povinnost vyplývající z ustanovení  
- § 6 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
- § 3 odst. 1 příloha 2 část 2 bod přílohy 1 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
- § 185 odst. 2 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- toto bylo odstraněno. Kontrolovaná osoba provedla obnovu ochranného nátěru na přívodu plynovodu k fakturačnímu plynoměru BK G16, výr.č.: 0011698-043-09-I, který je umístěn v plynoměrné skříni u venkovní fasádě objektu kontrolované kotelny III. kategorie.

Kontrolovaná osoba odstranila výše popsané nedostatky dle právních norem.

#### **Kontrolní zjištění:**

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

#### **Poučení:**

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

Ledce, dne 22.12.2015

Za oblastní inspektorát práce:

.....  
Roman Trefný  
inspektor

S obsahem protokolu byl pan Mgr. Roman Pejša - zástupce kontrolované osoby, seznámena v závěru kontroly dne 22.12.2015.  
Protokol je předán osobně, dne 22.12.2015 v Ledcích.

Rozdělovník:  
1x kontrolovaná osoba  
1x oblastní inspektorát práce

#### **Přílohy protokolu:**

- Zřizovací listina
- Jmenování do funkce